UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY CE

B2
UCP

Unit Control Panel

Project	:	2201121
Year	:	2008
Unit NB Power	:	1700 kVA
System Voltage	:	230/400 V
Frequency	:	50 Hz
Power Factor	:	0.8
UCP Voltage	:	400 V
UCP Mass	:	500 kg

Hitec Power Protection bv - The Netherlands

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY CE

4
UCP

Unit Control Panel

Project	:	2201121
Year	:	2008
Unit NB Power	:	1700 kVA
System Voltage	:	230/400 V
Frequency	:	50 Hz
Power Factor	:	0.8
UCP Voltage	:	230/400 V
UCP Mass	:	500 kg

Hitec Power Protection bv - The Netherlands

ELDON